



안 전 인 증 서

OKAZAKI Manufacturing Company

1-3, GOKODORI, 3-CHOME, CHUO-KU, KOBE JAPAN

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

방폭구조 전기기계·기구(FLAMEPROOF TERMINAL HEAD & THERMOCOUPLE/RTD)

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
OFP-SA*****

인증번호
19-AV4BO-0314X

Ex tD A21 T*°C IP66

용량·등급 Max 40V AC, Max 50mA DC, Max 3W (인증서뒤쪽 동일형식일람표 참조)
T85°C : -50°C ≤ Ta ≤ +60°C , T100°C : -50°C ≤ Ta ≤ +75°C
※적경 1.6이상 3.2미만의 Thermometer 및 Ceramic probe Ass'y는 충격에 주의

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2019-15호)

인 증 조 건

'OKAZAKI Manufacturing Company', 1-3, GOKODORI, 3-CHOME, CHUO-KU, KOBE JAPAN에서 생산된 제품에 한함.

2019년 07월 08일

한국산업안전보건공단



(뒤쪽)



동일형식 일람표

형식 및 모델		동일형식 인정범위 및 내역					
형식	HEAD MATERIAL	PROCESS ENTRY	CABLE ENTRY	COLOR	SENSOR TYPE	사양	길이
OFP-SA *****	-SA	-08G	-08G	-S	-T/C	-S	- mm
	ALUMINUM (SINGLE ENTRY)	1/2"G	1/2"G	SILVER	K	(SINGLE TYPE)	
		-12G	-12G	-O	J	-D	
		3/4"G	3/4"G	ORANGE	R	(DOUBLE TYPE)	
		-08R	-08R	-B	T		
		1/2"RC	1/2"RC	BLACK	S		
		-12R	-12R	-E	B		
		3/4"RC	3/4"RC	BEIGE	E		
		-08N	-08N	-U	-RTD		
		1/2"NPT	1/2"NPT	BLUE	JPT		
		-12N	-12N		DPT		
		3/4"NPT	3/4"NPT				
		-08P	-20M				
		1/2"BSPP	M20*1.5				
		-12R	-24M				
		3/4"BSPP	M24*1.5				
			-25M				
			M25*1.5				